

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.И1238.04ЖРТО

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ АПБ.ТR.ОС002/2.Н.00200

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

«ISIDEM YALITIM SANAYI VE TICARET A.S.»

Адрес: ТУРЦИЯ, Deri O.S.B Mahallesi Vakum Caddesi NO.22/A Tuzla, ISTANBUL, TURKIYE.

Телефон: +902163942841, факс: +902163942842.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

«ISIDEM YALITIM SANAYI VE TICARET A.S.»

Адрес: ТУРЦИЯ, Deri O.S.B Mahallesi Vakum Caddesi NO.22/A Tuzla, ISTANBUL, TURKIYE.

Телефон: +902163942841, факс: +902163942842.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО «Пожарная Сертификационная Компания», ОГРН: 1117746604502, 125319, г. Москва, ул. 1-ая Аэропортовская, дом 6, помещение 6, комната 1-4, тел. +7(499) 677-56-40. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТО.ОС.002/2 действительно до 03.08.2018 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Изделия теплоизоляционные из вспененного каучука в виде рулонов, толщиной от 6 до 50 мм, плотностью от 30 до 70 кг/м<sup>3</sup>, марок: «ISIDEM COOLFLEX», «ISIDEM FLEXIFOAM», модели: «ISIDEM COOLFLEX», «ISIDEM FLEXIFOAM», выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

25 3510

код ТН ВЭД

4008 11 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 (п. 7, метод 2) – Группа горючести – Г4 сильногорючие по СНиП 21-01-97, ГОСТ 30402-96 - Группа воспламеняемости – В3 легковоспламеняемые по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 - Группа дымообразующей способности – Д3 с высокой дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97; п. 4.20 - Группа токсичности продуктов горения – Т4 сильногорючие по СНиП 21-01-97.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № АПБ-265/09-2015 от 03.09.2015 г., ИЛ ООО «Пожарная Сертификационная Компания», рег. № АПБ.RU.ЖРТО.ИЛ.002/2 до 03.08.2018 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № СДС.НРС.ТR.001.ОС.04.00846 от 12.05.2015 г., выдан ОС ООО «ЭкоМет», рег. № СДС.НРС.001.ОС.04.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 03.09.2015 по 02.09.2018



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Григорьев

М.Ю. Кофанова

000371