



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	142714-TSE-02/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	29.09.2016
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	29.09.2019
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	ISIDEM YALITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	DERİ OSB MAH/SEMT VAKUM CAD. NO:22 /A TUZLA İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ISIDEM YALITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	ESKİŞEHİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 32. CADDE NO:27 ESKİŞEHİR / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	142714-TSE-02/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	Coolflex
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 14304 / Tesisat ve endüstriyel uygulamalar için ısı yalıtım mamulleri-Fabrika yapımı esnek elastomerik köpük (fef) ürünler-Özellikler / 18.02.2016

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

"COOLFLEX" MARKALI

TESİSAT VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR İÇİN ISI YALITIM MAMULLERİ-FABRİKA YAPIMI ESNEK ELASTOMERİK KÖPÜK (FEF) ÜRÜNLER-ÖZELLİKLER

LEVHA(YÜK ALTINDA KULLANILMAYAN, YÜZEYİ KAPLAMASIZ)

YANGINA TEPKİ: B-s3, d0

ISIL İLETKENLİK DEĞERLERİ:

(-20 °C' DE) λ : 0,032 W/mK

(0 °C' DE) λ : 0,034 W/mK

(20 °C' DE) λ : 0,036 W/mK

(40 °C' DE) λ : 0,038 W/mK

SU BUHARI DİFUZYON DİRENCİ: MU 10000

MAKSİMUM SERVİS SICAKLIĞI: 110 °C

e-imzalı/e-signed

30.10.2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Osman Özden ŞAHİNER

Eskişehir Belgelendirme Müdürü V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebaşı /ESKİŞEHİR * Tel: Direkt Tel:0-222-220 17 44
Santral:0-222/322 80 00* Faks: 0-222-220 58 60
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıkları/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=ybrkx9e4> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ör  veya/ör **T S E**

BELGE KAPSAMI (142714-TSE-02/02nolu belge devamı) : ISIDEM YALITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 14304 / Tesisat ve endüstriyel uygulamalar için ısı
yalıtım mamulleri-Fabrika yapımı esnek elastomerik köpük (fef) ürünler-Özellikler / 18.02.2016

BORU(YÜK ALTINDA KULLANILMAYAN, YÜZEYİ KAPLAMASIZ)
YANGINA TEPKİ: BL-s2, d0
ISIL İLETKENLİK DEĞERLERİ:
(25 °C' DE) λ : 0,039 W/mK
(40 °C' DE) λ : 0,039 W/mK
(60 °C' DE) λ : 0,040W/mK
(80 °C' DE) λ : 0,041W/mK
SU BUHARI DİFUZYON DİRENCİ: MU 7000
MAKSİMUM SERVİS SICAKLIĞI: 120 °C

e-imzalı/e-signed

30.10.2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Osman Özden ŞAHİNER

Eskişehir Belgelendirme Müdürü V.