



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ör  veya/ör **T S E**

BELGE NUMARASI <i>REFERENCE NUMBER OF LICENCE</i>	142714-TSE-01/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ <i>DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE</i>	11.04.2016
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ <i>LICENCE VALID UNTIL</i>	11.04.2019
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI <i>NAME OF THE LICENCE HOLDER</i>	ISIDEM YALITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ <i>ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER</i>	DERİ OSB MAH/SEMT VAKUM CAD. NO:22 /A TUZLA İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI <i>NAME OF THE MANUFACTURING PLACE</i>	ISIDEM YALITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ <i>ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE</i>	ORGANIZE SANAYİ BOLGESİ 32. CADDE NO:27 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) <i>INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)</i>	142714-TSE-01/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI <i>REGISTERED TRADE MARK</i>	ISIDEM FLEXIDUCT
İLGİLİ TÜRK STANDARDI <i>RELATED TURKISH STANDARD</i>	TS EN 13180 / Binalar için havalandırma – Kanallar – Esnek kanallar için boyutlar ve mekanik özellikler / 26.01.2006

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

- Hava Sızdırmazlık Sınıfı C olan, Cam Yünü malzeme yalıtımlı, Alüminyum malzemeden imal, Anma çapı 102 mm (dahil)'den - 305 mm (dahil)'e kadar , Pozitif basıncı 3000 Pa olan, esnek havalandırma kanalları
- Hava Sızdırmazlık Sınıfı C olan, Alüminyum malzemeden imal, Anma çapı 102 mm (dahil)'den - 305 mm (dahil)'e kadar , Pozitif basıncı 3000 Pa olan, esnek havalandırma kanalları
- Hava Sızdırmazlık Sınıfı C olan, Cam Yünü malzeme yalıtımlı, Alüminyum malzemeden imal, Anma çapı 102 mm (dahil)'den - 305 mm (dahil)'e kadar , Pozitif basıncı 2500 Pa olan, esnek havalandırma kanalları
- Hava Sızdırmazlık Sınıfı C olan, Alüminyum malzemeden imal, Anma çapı 102 mm (dahil)'den - 305 mm (dahil)'e kadar , Pozitif basıncı 2500 Pa olan, esnek havalandırma kanalları
- Hava Sızdırmazlık Sınıfı C olan, PVC malzemeden imal, Anma çapı 102 mm (dahil)'den - 305 mm (dahil)'e kadar , Pozitif basıncı 3000 Pa olan, esnek havalandırma kanalları

e-imzalı/e-signed

08.03.2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
İsmail KAYNARCA
Eskişehir Belgelendirme Müdürü

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebaşı /ESKİŞEHİR * Tel: Direkt Tel:0-222-220 17 44
Santral:0-222/322 80 00* Faks: 0-222-220 58 60
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

