



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 регистрационный № РОСС RU.И1238.04ЖРТО  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ АПБ.ТR.OC002/2.Н.00201

**ЗАЯВИТЕЛЬ** «ISIDEM YALITIM SANAYI VE TICARET A.S.»  
(наименование и местонахождение заявителя)  
 Адрес: ТУРЦИЯ, Deri O.S.B Mahallesi Vakum Caddesi NO.22/A Tuzla, ISTANBUL, TURKIYE.  
 Телефон: +902163942841, факс: + 902163942842.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** «ISIDEM YALITIM SANAYI VE TICARET A.S.»  
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)  
 Адрес: ТУРЦИЯ, Deri O.S.B Mahallesi Vakum Caddesi NO.22/A Tuzla, ISTANBUL, TURKIYE.  
 Телефон: +902163942841, факс: + 902163942842.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)  
 ООО «Пожарная Сертификационная Компания», ОГРН: 1117746604502, 125319, г. Москва, ул. 1-ая Аэропортовская, дом 6, помещение 6, комната 1-4, тел. +7(499) 677-56-40. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТО.OC.002/2 действительно до 03.08.2018 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**  
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Изделия теплоизоляционные из вспененного каучука в виде трубок и листов, толщиной от 6 до 32 мм, плотностью от 40 до 70 кг/м<sup>3</sup>, марок: «ISIDEM COOLFLEX», «ISIDEM FLEXIFOAM», модели: «ISIDEM COOLFLEX», «ISIDEM FLEXIFOAM», выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
 25 3510  
 код ТН ВЭД  
 4008 11 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 – Группа горючести – Г4 сильногорючие по СНиП 21-01-97;  
 ГОСТ 30402-96 - Группа воспламеняемости – В3 легковоспламеняемые по СНиП 21-01-97;  
 ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 - Группа дымообразующей способности – ДЗ с высокой дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 - Группа токсичности продуктов горения – Т4 чрезвычайно опасные по СНиП 21-01-97.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № АПБ-266/09-2015 от 04.09.2015 г., ИЛ ООО «Пожарная Сертификационная Компания», рег. № АПБ.RU.ЖРТО.ИЛ.002/2 до 03.08.2018 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № СДС.НРС.ТR.001.OC.04.00846 от 12.05.2015 г., выдан ОС ООО «ЭкоМет», рег. № СДС.НРС.001.OC.04.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 04.09.2015 по 03.09.2018

Руководитель  
 (заместитель руководителя  
 органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Григорьев

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

М.Ю. Кофанова



000377